

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 201861.0

Ulice, číslo: Ouvalova 914

PSČ, místo: 274 01 Slaný

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1128,8 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,92 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 417,2 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

392



Dop.

438

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

163,366

182,632

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 1,5
Zemní plyn: 161,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Množství tepelné ztráty							
A							4 / Dop.
B							
C		Dop.				26 / Dop.	
D	Dop.						
E		362					
F	0,70						
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		150,86				10,97	1,54

Zpracovatel: Ing. Josef Langer
Kontakt: Dolín 38
27401 Slaný

Osvědčení č.: 1238
Vyhотовeno dne: 7.1.2019
Podpis: